



**LEGENDA**

- ARe — Conducta publica de apa rece, existenta (fonta Dn=80mm)
- ARp — Bransament de apa rece, proiectat (PE SDR17,6 ; pn6bar)
- CMe — Conducta publica de canalizare menajera, existenta (beton Dn=250mm)
- CMp — Conducta de canalizare menajera (prin scurgere gravitationala) proiectata (PVC SN2 ; SDR51)
- CMp — Conducta de canalizare menajera cu continut de grasimi (prin scurgere gravitationala) proiectata (PVC SN2 ; SDR51)
- CMp — Conducta de canalizare menajera (sub presiune / prin pompare) proiectata (PE SDR17,6 ; pn6bar)
- GAS — Conducta de utilizare gaze naturale (50mbar) proiectata (PE SDR11 ; pn6bar)
- DfRp — Conducta de drenare ape subterane cu panta de montaj i=0,5% (tub dublu strat, imbinata prin conectori)
- CA — Camin de apometru (contor Dn=32mm)
- SG — Separator de grasimi cilindric din polietilena tip NG4 cu Q=4 l/s
- CM1, .... — Camin de canalizare menajera din beton D=800/1000mm
- SPM — Statie de pompare ape uzate menajere cu fecaloide (14,0 mc/h; 6,0mCA; 1,1 kW/1~)
- PRM — Post de reglare-mesurare gaze naturale (regulator gaz + contor)

PANTE DE MONTAJ NORMALE SI MINIME		
Diametru conducta (mm)	Ape uzate menajere	
	panta normala (%)	panta minima (%)
110	2,0	1,2
125	1,5	1,0
160	1,0	0,8

Proiectant general: S.C. PROD-AX S.R.L. Sf. Gheorghe (proiect nr.13/2009)

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME SI PRENUME	SEMNTATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
<p>S.C. TOTALTERM S.R.L.                      Sf. Gheorghe, jud. Covasna, str. Pescarii nr.9                      Nr. Reg. Comert: J14/112/1998. C.U.I. R010485477                      Telefon: fax: (0267) 317477</p>				Beneficiar: DIRECTIA DE ASIST. COMUNITARA SF. GHEORGHE Investitie: DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE DE CRESA CU PROGRAM DE LUCRU ZILNIC DIN SF. GHEORGHE Proiect nr.: <b>02/2010</b>
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTATURA	Scara: <b>1:250</b>	Faza: <b>PTH</b>
SEF PROIECT	ARH. ZAKARIAS ATTILA			
PROIECTAT	ING. VEKONY PETRU-JOAN		Data: <b>06.2010</b>	Titlu plansa: <b>PLAN DE SITUATIE - MODIFICAT</b>
DESENAT	ING. FEJÉR ROBERT			Plansa nr.: <b>IS-01-M</b>