

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
Departamentul pentru Situații de Urgență  
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
„Mihai Viteazul” al Județului Covasna

Nr. 3628132 din 24.05.2022  
Exemplar nr. 1  
Sfântu Gheorghe



**Către,**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA**  
**Mun. Sfântu Gheorghe, Piața Libertății, nr. 4**

Urmare la cererea dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna, cu numărul 3628132 din 13.05.2022 și a documentelor anexate pentru elaborarea “P.U.Z – CONSTRUIRE CLĂDIRI DESTINATE SĂNĂTĂȚII”, din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei, nr. 44, județul Covasna, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate putem emite următorul punct de vedere:

- Considerăm că accesul autospecialelor de intervenție este asigurat în permanență până la limita zonei studiate, din strada Țigaretei;
- Menționăm faptul că aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi dimensionate astfel încât să se asigure drum cu două benzi de circulație de 7 m lățime, conform prevederilor pct. 4.7.3 din Anexa nr. 4 din H.G. nr. 525 din 27 iunie 1996.

Totodată menționăm că este necesară asigurarea accesului la toate clădirile din incinta studiată, respectiv prin respectarea prevederilor pct. 4.12 din Anexa nr. 4 din H.G. nr. 525 din 27 iunie 1996 “Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu”.

Cu respect,

  
**INSPECTOR SEF**  
Locotenent colonel  
**Adrian SIMTEA**